

# ELEKTRONICKÉ REGULÁTORY RYCHLOSTI



## ŘADA REG




### CHARAKTERISTIKA


- Napětí 230V 50Hz
- Kontrola otočným ovladačem
- Regulace minimální a maximální rychlosti
- Vypínač se světelnou signalizací
- Připojovací svorkovnice
- Nastavení minimální rychlosti
- Skříň krytí IP 54
- Filtr EMC dle EN55014

	REG-1,5A	REG-3A	REG-5A	REG-10A
Výkon	1,5A	3A	5A	10A
Minimální reg.výkon	0,2 A	0,5A	0,8A	1A
Jištění	3A	5A	8A	10A
Rozměry (mm) D x Š x V	164x96x85	164x96x85	164x96x85	205x127x95

### SCHÉMA ZAPOJENÍ



- 1 - Šrouby pro uchycení víka
- 2 - Nastavitelný ovladač
- 3 - Průchodka vstupu kabelů
- 4 - Uchycení regulátoru
- 5 - Připojovací svorkovnice
- 6 - Vypínač se světelnou signalizací
- 7 - Pojistka
- 8 - Nastavení min. rychlosti
- 9 - Konektor ovladače




### UVEDENÍ DO PROVOZU

Pro zajištění správné funkčnosti regulátoru doporučujeme pečlivě dodržovat následující pokyny:

- 1 - Povoláním 4 šroubů odstraňte víko (1) (nemusíte odstraňovat ovladač (2)). Nezapomeňte, že ovladač je připojen kabely k základně regulátoru.
  - 2 - Nastavte vypínač (6) do pozice stop (OFF).
  - 3 - Uzemněte ventilátor a přívod 230V ke svorkovnici (5) dle přiloženého schématu.
  - 4 - Nastavte vypínač (6) do polohy chodu (ON). Dále nastavte minimální rychlost pomocí potenciometru (8).
- DŮLEŽITÉ:** Doporučujeme, aby napětí na motoru nepřevyšovalo 70V.
- 5 - Uzavřete skříň a ověřte správnou funkci regulátoru pomocí ovladače (2).

### PRACOVNÍ POLOHA



**POZN.:** Tento regulátor je opatřen ochranou pro počáteční impulzy. Po připojení regulátoru funguje motor po dobu přibližně 10 vteřin na 100%. Tento stav se opakuje pokaždé, když se regulátor zastaví a opětovně připojí.

### DŮLEŽITÉ

- Umístěte regulátor tak, jak je uvedeno na přiloženém obrázku.
  - Je nutné provést uzemnění regulátoru.
  - CASALS VENTILACIÓN, S.L. neodpovídá za škody způsobené v důsledku chybné instalace regulátoru.
- Přívodní napětí a samotný regulátor musí mít dostačující velikost.  
Celková instalace musí splňovat platné bezpečnostní předpisy.

(CASALS VENTILACIÓN, S.L. si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění).



Ctra. Camprodon s/n 17860 SANT JOAN ABADESSES (Girona-Spain)

Tel. Nacional (972) 720150  
Fax. Nacional (972) 721053

NIF A-17000050

Tel. Internacional 34-72- 720150  
Fax. Internacional 34-72- 721053